



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

Параметры формы			
№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Вид деятельности: - Водоотведение; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Территория оказания услуг: Информация
1	2	3	4
1	Показатель аварийности на канализационных сетях	ед. на км	0,53
2	Количество засоров на самотечных сетях	ед. на км	17,42
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:	ед.	949,00
3.1	взвешенные вещества	ед.	36,00
3.2	БПК5	ед.	36,00
3.3	аммоний-ион	ед.	36,00
3.4	нитрит-анион	ед.	36,00
3.5	фосфаты (по Р)	ед.	36,00
3.6	нефтепродукты	ед.	36,00
3.7	микробиология	ед.	49,00
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:	ед.	267,00
4.1	взвешенные вещества	ед.	29,00
4.2	БПК5	ед.	24,00
4.3	аммоний-ион	ед.	15,00
4.4	нитрит-анион	ед.	4,00
4.5	фосфаты (по Р)	ед.	0,00
4.6	нефтепродукты	ед.	8,00
4.7	микробиология	ед.	5,00
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	100,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	15,00
7	О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, в том числе:	x	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=19465b7c-d7e6-42a4-bf3a-5d3b167751c6
7.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод.	x	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed6bda1a-f108-4a36-ba79-0f715a135f00

8	<p>О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды)</p>	x	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56341b0f-6273-4bd3-8bdb-f2505179fc2c
9	<p>О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций</p>	x	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=43de2cc4-3a53-444b-ba25-03ef52c1dc8a